PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hráského 1927-29

PSČ, obec: 14800 Praha [554782]

K.ú., parcelní č.: Praha [554782], 397/125, 397/126, 397/127

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **8473,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	24 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	53 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	31 kWh/(m².rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	C

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: petr.kvasnicka@archenergy.cz

Ev. č. průkazu: 701659.0

Vyhotoveno dne: 08.01.2025

Podpis:

Ing. arch. PETR KVASNIČKA 1382 energetický specialista