PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Liliová, 411
PSČ, místo: 332 09, Štěnovice
K.ú., parcelní č.: Štěnovice (763349), 884/101
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 294 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.61	W/(m²·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	57.4	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	101	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	83.8	kWh/(m²·rok)	E
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	11.1	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	6.14	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz

PKV BUILD s.r.o. IČ: 28149785 1865 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 901410.0
Vyhotoveno dne: 03.11.2026
Podpis: Osoba určená:
Ing. Tereza Novotná