

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 424181.0

Ulice, číslo: Maršovská
PSČ, místo: 542 24 Svoboda nad Úpou

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1844,3 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,47 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 1275,2 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

103,209

57,956

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vnější stěny: | <input type="checkbox"/> |
| Okna a dveře: | <input type="checkbox"/> |
| Střechu: | <input type="checkbox"/> |
| Podlahu: | <input type="checkbox"/> |
| Vytápění: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |
| Větrání: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Přípravu teplé vody: | <input type="checkbox"/> |
| Osvětlení: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jiné: | <input type="checkbox"/> |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 10
Dálkové teplo: 93,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|--|--|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
| | $U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ | Dílní dodané energie | | | Měrné hodnoty | kWh/(m ² ·rok) | |
| | | | | | | | |
| Mimořádně úsporná | | | | Dop. | | | |
| A | | 46 / Dop. | | | | 27 / Dop. | |
| B | | | | | | | 7 / Dop. |
| C | 0,36 / Dop. | | | | | | |
| D | | | | | | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G | | | | | | | |
| Mimořádně neúsporná | | | | | | | |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | | 59,07 | | | | 35,00 | 9,14 |

Zpracovatel: Ing. Jan Vítouš

Kontakt: Slovenského národního povstání 2524/56, 434 01 Most
+420 720 348 522/ vitousja@gmail.com

Osvědčení č.: 1827

Vyhotoveno dne: 05.04.2022

Podpis: