

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: OLBRACHTOVA 3

PSČ, obec: 586 01 JIHLAVA

K.ú., parcelní č.: JIHLAVA, 5703/24

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1868,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 201,2 (93 %)
Elektřina - 14,3 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	65 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	88 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: ING. JIŘÍ JÁNSKÝ

Osvědčení č.: 0326

Kontakt: jansky@profat.ji.cz

Ev. č. průkazu: 544001.0

Vyhotoveno dne: 08.11.2023

Podpis: