PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezručova, 778
PSČ, místo: 580 01, Havlíčkův Brod
K.ú., parcelní č.: Havlíčkův Brod (637823), st. 713/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 590 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.72 W/(m²·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	90.8 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	158 kWh/(m²·rok)	E
Vytápění	128 kWh/(m²·rok)	G
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	26.2 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.41 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz

PKV BUILD s.r.o. IČ: 28149785 1865 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 767730.0
Vyhotoveno dne: 30.11.2025
Podpis: Osoba určená:
Ing. Tereza Novotná