

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cottonové, 1963 / 5
 PSČ, místo: 70900, Ostrava
 K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 2894
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 410 m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 15.7
 ■ elektřina: 15



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	24.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.7 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	33.1 kWh/(m²·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	2.63 kWh/(m²·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.0 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	1.86 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Michal Rohlena, Ph.D.
 Osvědčení č.: 1824
 Kontakt: rohlenam@hotmail.cz



Ev. č. průkazu: 751631.1
 Vyhotoveno dne: 21.7.2025
 Podpis: