


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 12450/2
PSČ, místo: 30100, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 12450/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 114

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

78.3

Velmi
úsporná

B

117

Úsporná

C

157

Méně úsporná

D

225

Nehospodárná

E

294

Velmi
nehospodárná

F

362

Mimořádně
nehospodárná

G

A
63.2


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 6.2
■ elektřina: 3.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel postupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	35.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	84.8 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	48.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.09 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.77 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička

Osvědčení č.: 1382

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 795295.0

Vyhotoveno dne: 21.11.2025

Podpis:

