


Ing. František Kopačík

Projekční, poradenská a konzultační
činnost v oboru vytápění, vzduchotechniky,
zpracování průkazů energetické náročnosti budovy



Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou
mobil 602411429
e-mail: projekce@felivos.cz
IČ 16429818

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

podle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. v platném znění

BYTOVÝ DŮM
DR. MILADY HORÁKOVÉ 388/14 LIBEREC IV-PERŠTÝN 460 01



Vypracoval: Ing. František Kopačík
Energetický specialista č. osvědčení 0481

Spolupráce: Bc. Gabriela Šubrtová
mob.: 776 783 286
e-mail: gabriela.subrtova@gmail.com

Zakázka č.: 287/2019

Datum: 11.4.2019

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 212775.0

Ulice, číslo: Dr. Milady Horákové 388/14

PSČ, místo: 460 01 Liberec IV-Perštýn

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 741,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,93 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 290,8 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

162

Dop.

196

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

47,040


57,104

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 3,3
Zemní plyn: 42,9
Biomasa: 0,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C	Dop.				11 / Dop.	4 / Dop.
	D	0,40					
	E						
	F						
Mimořádně neúsporná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		42,83	0,09			3,11	1,02

Zpracovatel: Ing. František Kopačík

Kontakt: Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou
602 411 429 / projekce@felivos.cz

Osvědčení č.: 0481

Vyhotoveno dne: 11. 4. 2019

Podpis: