

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 132639.1

Ulice, číslo: Ohradní, 1333/1

PSČ, místo: 14000, Praha 4

Typ budovy: Bytový dům, stávající budova

Plocha obálky budovy: 2738,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 2948,7 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



91 / Dop.



99 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

269,017


291,982

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☒	
Jiné: vnitřní konstrukce	☒	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 12,8
 ■ Zemní plyn: 41,7
 ■ Dálkové teplo: 207,7
 ■ Slunce a energie prostředí: 6,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		Dop.				17 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.	71					
E	0,78						
F							
G							
Mimořádně náročná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		208,73				49,64	10,64

Zpracovatel: Bc. Daniel Kout

Kontakt: Jeronýmova 229/7, 46007 Liberec 7
737702660 / daniel.kout@seznam.cz

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne: 5.1.2018

Podpis:

