

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **Pod Kaštany 2308/26**

PSC, obec: **616 00 Brno**

K.ú., parcelní č.: **Žabovřesky, 2762**


Typ budovy: **Bytové domy**

Celková energetický vztažná plocha: **1 410 m<sup>2</sup>**



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro větší změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,81 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	99,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	155,6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
	Vytápění	127,4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
	Chlazení	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Příprava teplé vody	21,6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	6,6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **641 291.0**

Vyhotoveno dne: **3. říjen 2024**

Podpis:

