

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Bytový dům
náměstí Generála Píky 2294/32, 33
326 00, Plzeň
katastrální území Plzeň [721981]
parc. č. 2336/12



Energetický specialista

Ing. Eva Vítková
Číslo oprávnění: 2006

Evidenční číslo

681917.0

Datum vydání

16.01.2025

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: náměstí Generála Píky, 2294 / 32, 33

PSČ, místo: 326 00, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 2336/12

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5319

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53.8

Velmi
úsporná

B

← 80.8

Úsporná

C

← 108

Méně úsporná

D

← 155

Nehospodárná

E

← 202

Velmi
nehospodárná

F

← 249

Mimořádně
nehospodárná

G

C
86.5

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 440.8
■ elektřina: 24.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.61 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	87.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	57.2 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.41 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Eva Vítková

Osvědčení č.: 2006

Kontakt: vitkova@kenergen.cz



Ev. č. průkazu: 681917.0

Vyhotoveno dne: 16.01.2025

Podpis: