PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 29. dubna 250/15, 251/17

PSČ, obec: 700 30, Ostrava - Výškovice

K.ú., parcelní č.: Výškovice u Ostravy [715620], 740/11

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **4872,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	23 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	74 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	28 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	42 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Dana Kaniová, CSc.

Osvědčení č.: 1151

Kontakt: 777 723 344 / D.Kaniova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 519086.0

Vyhotoveno dne: 03.08.2023

Podpis: