

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bratislavská 215/31

PSČ, obec: 602 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Zábrdovice, 180, 758

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2693,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

48

Velmi
úsporná

B

72

Úsporná

C

96

Méně úsporná

D

138

Nehospodárná

E

180

Velmi
nehospodárná

F

222

Mimořádně
nehospodárná

G

C
79


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 190,6 (96 %)
Elektrina - 8,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,37 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

74 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

51 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Ondřej Pavlica

Osvědčení č.: 1749

Kontakt: ondra.pavlica@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 369713.0

Vyhotoveno dne: 1.7.2021

Podpis: