PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jiřího z Poděbrad 2018

PSČ, obec: 35601 Sokolov

K.ú., parcelní č.: 752223, 2846/11

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **4875,1 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,88 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	118 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	182 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	150 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Jan Landa

Osvědčení č.: 1473

Kontakt: landapenb@gmail.com

JAN LANDA 1473 Energetický specialista MPO

Ev. č. průkazu: 707401.0

Vyhotoveno dne: 25.03.2025

Podpis: