


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Na Jánské, 727 / 36  
PSČ, místo: 710 00, Ostrava  
K.ú., parcelní č.: Slezská Ostrava (714 828), 2828  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 1393

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 55.2  
■ energie okolního prostředí: 31.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |   |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.24 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | B |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 30.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 62.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | A |
|  | Vytápění                                  | 38.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | A |
|  | Chlazení                                  | -                              |   |
|  | Nucené větrání                            | 5.61 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 16.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 1.71 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | A |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Janáček  
Osvědčení č.: 1426  
Kontakt: janacek@inovacestavieb.cz



Ev. č. průkazu: 736521.1  
Vyhотовeno dne: 13.06.2025  
Podpis: