PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jugoslávská 840/8a

PSČ, obec: 460 07 Liberec

K.ú., parcelní č.: Liberec [682039], 4448/2

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **586,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,32 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	53 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	89 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	65 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	3 kWh/(m².rok)	A

Energetický specialista: Petr Kotěšovec

Osvědčení č.: 1986

Kontakt: petr.kotesovec@penb.cz

Ev. č. průkazu: 821993.0

Vyhotoveno dne: 25.02.2026

Podpis:

PETR KOTĚŠOVEC autorizovaný energetický specialista 1986 energetický specialista