

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Do Oříšků, 103

PSČ, místo: 25262, Horoměřice

K.ú., parcelní č.: Horoměřice (644773), 13/3

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 153.05 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

90.72

Velmi
úsporná

B

136.08

Úsporná

C

181.44

Méně úsporná

D

260.81

Nehospodárná

E

340.19

Velmi
nehospodárná

F

419.57

Mimořádně
nehospodárná

G

93.70

B


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn: 11.27
Kusové dřevo: 3.38
Elektřina: 1.30



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.26 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62.19 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

104.22 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

74.64 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.17 kWh/(m².rok)

A



Osvětlení

7.41 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Dipl. Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 02.09.2026

Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č. 156/1/2008
Energetický specialista