PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ječná 548/7, k.ú. 727181, p.č. 1920**
PSČ, místo: **12000, Praha**
Typ budovy: **Bytový dům**
Plocha obálky budovy: **4904.25** m^2
Objemový faktor tvaru A/V: **0.34** m^2/m^3
Celková energeticky vztažná plocha: **3804.13** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)

	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie
A Mimořádně úsporná	← 59	← 62
B Velmi úsporná	84	← 93
C Úsporná	← 88	← 124
D Méně úsporná	135	← 185
E Nehospodárná	← 177	← 247
F Velmi nehospodárná	← 236	252
G Mimořádně nehospodárná	← 295	404

Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)	511.7	1535.2

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☑
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■elektrická energie: 511.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B		35.6					
C	0.33			0.89	0.89	44.3	44.3	3.1	3.1
D		86.2					
E							
F	0.74						
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**328.0**		**3.4**		**169.0**	**11.8**

Zpracovatel: **Ing. Michala Davidová**
Kontakt: **Dolní 211/38, 591 01, Žďár nad Sázavou**
+420 777 939 411 / info@enerco.cz

Osvědčení č.: **1341**
Vyhotoveno dne: **30.12.2019**
Podpis:

číslo dokumentu: **H-713/2019**