

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Blovice (RD č. 08), parc. 272/1

PSČ, místo: 336 01, Blovice

K.ú., parcelní č.: Blovice (605735), 272/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 324

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.4

Velmi
úsporná

B

84.5

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

162

Nehospodárná

E

211

Velmi
nehospodárná

F

261

Mimořádně
nehospodárná

G

B

64.7


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 14.7
■ Elektřina: 10



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.24 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

38.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

48.9 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.7 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

2.54 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 850254.0

Vyhotoveno dne: 15.05.2026

Podpis: