

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: parc. 9511
PSČ, místo: 30100, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 9511
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1967

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 143
elektřina: 6.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.33 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	75.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	39.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.12 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.80 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Bouda

Osvědčení č.: 465

Kontakt: bouda.proj@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 474235.0

Vyhotoveno dne: 20.12.2022

Podpis: