

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Dobroměřice, parc.č. 84/6


**PSČ, místo:** 440 01 Dobroměřice

**Typ budovy:** Rodinný dům /Nova 77

**Plocha obálky budovy:** 295,0 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,83 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 131,9 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>-rok)



**123 / Dop.**



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**16,211**

**25,646**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 8,3  
■ Biomasa: 7,9

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně uspokojivá							
<b>A</b>		93 / Dop.				25 / Dop.	4 / Dop.
<b>B</b>							
<b>C</b>	0,25 / Dop.						
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		12,30				3,32	0,59



**Zpracovatel:** Ing. David Ondra  
**Kontakt:** RD Rýmařov  
795 01 Rýmařov

**Osvědčení č.:** 0750  
**Vyhotoveno dne:** 19.9.2016  
**Podpis:**