

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rumunská, 1485 / -
PSČ, místo: 250 88, Čelákovice
K.ú., parcelní č.: Čelákovice (619159), st. 1013/3
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 420

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ dřevěné peletky: 151.4
■ zemní plyn: 35.2
■ elektřina: 30.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	274 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	518 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	381 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	125 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	11.7 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Dvořák, -
Osvědčení č.: 805
Kontakt: j-dvorak@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 657141.0
Vyhотовeno dne: 18.11.2024
Podpis: