

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Smetaova, 952, 953
PSČ, místo: 33401, Přeštice
K.ú., parcelní č.: Přeštice (735256), st. 1379/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1572 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky o energetické náročnosti

ednostupně

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 352
■ elektřina: 40.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.18 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	151 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	250 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	224 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.55 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: PENBplus s.r.o. - Jan Klícha

Osvědčení č.: 2117

Kontakt: klichaja@volny.cz

Ev. č. průkazu: 675156.0

Vyhotoveno dne: 27.12.2024

Podpis: