

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: parc. 448/32

PSC, místo: 582 55, Herálec

K.ú., parcelní č.: Kamenice u Herálce (662542), 448/32

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 152 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 8.7
■ elektřina: 3.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.25 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	82.0 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	63.5 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.43 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Vladimír Dočekal

Osvědčení č.: 1635

Kontakt: docek.vladimir@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 336411.0

Vyhotoveno dne: 16.02.2021

Podpis: