

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Holandská 2473-2476

PSČ, místo: 272 01 Kladno

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4535,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 5079,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY



Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



79 / Dop.



87 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

399,460

441,421

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok




■ Elektřina ze sítě: 21
■ Dálkové teplo: 378,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Minimální úspornost							
A							
B							
C		48 / Dop.				26 / Dop.	4 / Dop.
D	0,65 / Dop.						
E							
F							
G							
Maximální neúspornost							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		244,78				133,70	20,98

Zpracovatel: Ing. Lucie Stuchlíková

Kontakt: Zdislavická 725/12, Praha 4 - Kamýk
732 335 189 / L.Stuchlikova@seznam.cz



Osvědčení č.: 261

Vyhotoveno dne: 3.8.2017

Podpis: *Lucie Stuchlíková*