

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Urbáškova 103**
 PSC, obce: **685 01 Bučovice**
 K.ú., parcelní č.: **Vícemilice, 293**
 Typ budovy: **Rodinný dům**
 Celková energetický vztahná plocha: **211 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů




Požadavky pro větší změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,36 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	57,9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	107,7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	72,2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Příprava teplé vody	16,0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	19,5 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
 Osvědčení č.: **093**
 Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **343 317.0**
 Vyhотовeno dne: **22. březen 2021**
 Podpis:

