PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Polní 1800/45

PSČ, obec: 737 01 Český Těšín

K.ú., parcelní č.: Český Těšín [623164], 2941/16

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **2858,1 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,48 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	96 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	67 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: ENERGETING.CZ, s.r.o.

Osvědčení č.: 1876

Kontakt: czernik@energeting.cz

Ing. MIROSLAV ČERNÍK – autorizovaný energetický specialista pod číslem 0209 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 523794.0

Vyhotoveno dne: 9.8.2023

Podpis: