

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nýřanská, 1276/2 / 1277/ 4

PSČ, místo: 32300, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Bolevec (722120), 3422

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 6236

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

45.1

Velmi
úsporná

B

67.7

Úsporná

C

90.3

Méně úsporná

D

130

Nehospodárná

E

169

Velmi
nehospodárná

F

209

Mimořádně
nehospodárná

G

C
88.5


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 502.5
■ elektřina: 38.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	86.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	60.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.56 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Ondřej Bouzek

Osvědčení č.: 1302

Kontakt: info@energiebrd.cz

Ev. č. průkazu: 547188.0

Vyhotoveno dne: 13.11.2023

Podpis:



energie BRD s.r.o.

Voltuš 71, 262 42

Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 063 35 896 DIČ: CZ063 35 896