

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sladkovského, 2757 / 38


PSČ, místo: 32600, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 1525/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 1521

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

39.8

Velmi
úsporná

B

59.7

Úsporná

C

79.6

Méně úsporná

D

114

Nehospodárná

E

149

Velmi
nehospodárná

F

184

Mimořádně
nehospodárná

G

B
40.8


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 75.5
- elektřina: 4.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

37.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

52.5 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

45.7 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

4.35 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.54 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Aleš Kacerovský

Osvědčení č.: 1056

Kontakt: kaceroyska@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 702338.0

Vyhotoveno dne: 11.03.2025

Podpis: