

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sušická, 636 / 8
PSČ, místo: 326 00, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721987), 2683
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztazná plocha: 349

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 46.9
elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50	W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	63.8	kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	140	kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	93.7	kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení			-
	Nucené větrání			-
	Úprava vlhkosti			-
	Příprava teplé vody	42.4	kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	4.41	kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct
Osvědčení č.: 1799
Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com

Ev. č. průkazu: 810913.0
Vyhodoveno dne: 16.01.2026
Podpis:

