

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova, 375
PSČ, místo: 339 01, Klatovy
K.ú., parcelní č.: Klatovy (665797), 1625
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 449 m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 40.5
■ elektřina: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	94.7 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	61.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	28.3 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	4.64 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jiří Hrubý

Osvědčení č.: 0046

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 692796.0

Vyhotoveno dne: 05.02.2025

Podpis: