

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Švandova 362/8

PSČ, obec: 323 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Bolevec [722120], 1317/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 174,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

61

Velmi
úsporná

B

91

Úsporná

C

122

Méně úsporná

D

175

Nehospodárná

E

228

Velmi
nehospodárná

F

281

Mimořádně
nehospodárná

G

B
73


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 10,4 (55 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 5,7 (30 %)
- Energie prostředí - 1,9 (10 %)
- Elektrina - 0,8 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,28 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

58 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

82 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

A



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Jandoš

Osvědčení č.: 0139

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 768971.0

Vyhotoveno dne: 12.9.2025

Podpis: