

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Jíkalce, 2990 / 27

PSČ, místo: 301 00, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 9300/1, 9300/2, 9301

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1273

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.8

Velmi
úsporná

B

79.1

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárna

E

198

Velmi
nehospodárna

F

244

Mimořádně
nehospodárna

G

C
81.5


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 102
■ elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	83.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	56.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.34 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Aleš Kacerovský

Osvědčení č.: 1056

Kontakt: kaceroyskya@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 633407.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2024

Podpis: