

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pecháčkova 956/11 a 957/13

PSČ, obec: 318 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Skvrňany [722596], 2176/230, 2176/231

Typ budovy: Bytový dům - prodej/ pronájem budovy nebo její

Celková energeticky vztahná plocha: 1496,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

62

Velmi
úsporná

B

92

Úsporná

C

123

Méně úsporná

D

177

Nehospodárná

E

231

Velmi
nehospodárná

F

285

Mimořádně
nehospodárná

G

D
151


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 198,0 (95 %)
- Elektrina - 10,9 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,54 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

71 kWh/(m².rok)



Vytápění

95 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

38 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Oldřich Dienstbier

Osvědčení č.: 1278

Kontakt: olda.d@ads-rokycany.cz

Ev. č. průkazu: 603388.0

Vyhotoveno dne: 10.06.2024

Podpis: Ing.

Oldřich
Dienstbier

Digitálně podepsal
Ing. Oldřich
Dienstbier
Datum: 2024.06.13
12:01:44 +02'00'