

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bzenecká 1033-1036/6-12

PSČ, obec: 32300 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň [721981], 11102/139, 11102/140, 11102/141, 11102/142

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8571,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

53

Velmi
úsporná

B

79

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárna

E

198

Velmi
nehospodárna

F

244

Mimořádně
nehospodárna

G

B
69


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 487,0 (89 %)
- Elektřina - 57,5 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,45 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

30 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

64 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

38 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: ArchEnergy s.r.o

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: info@archenergy.cz

Ev. č. průkazu: 616267.2

Vyhotoveno dne: 19.8.2024

Podpis:

