
www.zc-projekty.cz

ZC PROJEKTY
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.



BYTOVÝ DŮM

NERUDOVA 998/27, PLZEŇ



Zpracovatel:	Ing. Vítězslav Calta, Ledce 293, 330 14 Ledce
Č. oprávnění MPO:	1436
Důvod zpracování:	Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
Datum:	01/2026
Č. zakázky:	25228
Ev. číslo PENB:	812978.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Nerudova 998/27

PSČ, obec: 301 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň, 9808

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **534,5 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,78 W/(m².K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	159 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	128 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vítězslav Calta

Osvědčení č.: 1436

Kontakt: Vitezslav.Calta@zc-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 812978.0

Vyhotoveno dne: 24.01.2026

Podpis: