

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Skupova 2576,2664

PSČ, obec: 30100 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň, 12927, 12928

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3186,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53

Velmi
úsporná

B

← 79

Úsporná

C

← 106

Méně úsporná

D

← 152

Nehospodárná

E

← 198

Velmi
nehospodárná

F

← 244

Mimořádně
nehospodárná

G

C
92


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 256,3 (91 %)
- Elektrina - 24,2 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,54 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

45 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

88 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

61 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Svatava Smola Vosolsobě

Osvědčení č.: 1803.

Kontakt: svatka.v@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 532678.1

Vyhotoveno dne: 31.01.2024

Podpis: Svatava Smola
Vosolsobě

Digitálně podepsal Svatava
Smola Vosolsobě
Datum: 2024.02.01
09:24:39 +01'00'