PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Terezy Novákové 363/5

PSČ, obec: 612 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Řečkovice, 2112


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 359,0 m^2

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,41 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	39 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m^2.rok)	B
Vytápění	53 kWh/(m^2.rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	7 kWh/(m^2.rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	14 kWh/(m^2.rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m^2.rok)	A

Energetický specialista: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1939

Kontakt: smolka@energo-dialog.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 21.05.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Brno	**Část obce:**	Řečkovice
Ulice:	Terezy Novákové	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	363/5
Katastrální území:	Řečkovice	**Převládající typ využití:**	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	2112	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2025	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o rozestavěný jednopodlažní, podsklepený objekt tvaru písmene "L". Křídlo umístěné v zahradní části je dvoupodlažní bez podsklepení. Objekt je staršího data výstavby. RD je tvaru písmene "L" zastřešený kombinací střechy (pultová, sedlová). Ve dvorní části je umístěna zpevněná plocha. Objekt je v dobrém statickém i technickém stavu. V 1.SP je viditelné drobné působení vlhkosti, které je s největší pravděpodobností způsobeno zatékající vodou z ulice. Objekt je užíván k bydlení a je tvořen jednou bytovou jednotkou. Hlavní vstup do objektu je umístěn ze západní (uliční) strany, vedlejší vstup do dvora je umístěn z východní strany. Velikost bytové jednotky je 5+1. Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem umístěným ve sklepě.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	1101,2
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	510,6
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,46
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	359,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	RD Řečkovice	Obytné zóny - RD - byt	☒	☐	20,0	359,0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	68,1 %	-	-	-	-	-	-	68,1 %
	18,94	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,94**
Elektřina	0,5 %	-	9,2 %	-	17,9 %	4,3 %	-	31,9 %
	0,14	**-**	**2,56**	**-**	**4,99**	**1,19**	**-**	**8,87**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	68,6 %	-	9,2 %	-	17,9 %	4,3 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	53	-	7	-	14	3	-	77
MWh/rok	**19,07**	**-**	**2,56**	**-**	**4,99**	**1,19**	**-**	**27,81**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	50,4 %	-	-	-	-	-	-	50,4 %
		18,94	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,94**
Elektřina	**2,1**	0,8 %	-	14,3 %	-	27,9 %	6,7 %	-	49,6 %
		0,29	**-**	**5,37**	**-**	**10,47**	**2,50**	**-**	**18,63**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		51,2 %	-	14,3 %	-	27,9 %	6,7 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		54	-	15	-	29	7	-	105
MWh/rok		**19,22**	**-**	**5,37**	**-**	**10,47**	**2,50**	**-**	**37,57**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**5,20**	**4,16**	**3,27**	**0,95**	**0,71**	**0,68**	**0,70**	**0,72**	**0,71**	**1,92**	**3,74**	**5,04**
Zemní plyn	4,40	3,45	2,50	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	2,97	4,24
Elektřina	0,80	0,71	0,77	0,71	0,71	0,68	0,70	0,72	0,71	0,78	0,77	0,80


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**5,20**	**4,16**	**3,27**	**0,95**	**0,71**	**0,68**	**0,70**	**0,72**	**0,71**	**1,92**	**3,74**	**5,04**
Vytápění	4,42	3,47	2,53	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	2,99	4,26
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	0,22	0,20	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,42	0,38	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42
Osvětlení	0,14	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,08	0,09	0,12	0,13	0,14
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	16,954	Solární zisky	MWh/rok	3,868
Větrání		2,913	Vnitřní zisky - lidé		1,417
Netěsnosti obálky - infiltrace		0,917	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1,416
Celkem		20,785	Celkem		6,701

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	14,084	kWh/m^2.rok	39

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**244,1**				
SV1	Stěna tl 350	20,0	EXT	39,5	**1,645**	0,30	0,30	548 %
SV2	Stěna 350+70 PIR	20,0	EXT	22,8	**0,247**	0,30	0,30	82 %
SV3	Stěna 300 +150 EPS	20,0	EXT	35,3	**0,223**	0,30	0,30	74 %
SV4	Stěna 250+200 EPS	20,0	EXT	37,8	**0,129**	0,30	0,30	43 %
SV5	Stěna 350+150 EPS	20,0	EXT	4,7	**0,220**	0,30	0,30	73 %
SV6	Stěna 650	20,0	EXT	2,1	**1,018**	0,30	0,30	339 %
SV7	Stěna 250+100 EPS	20,0	EXT	18,1	**0,195**	0,30	0,30	65 %
SV8	Stěna 500+100 EPS	20,0	EXT	17,0	**0,249**	0,30	0,30	83 %
SV9	Stěna 250+250 EPS	20,0	EXT	19,5	**0,110**	0,30	0,30	37 %
SV10	Stěna vikýř	20,0	EXT	13,2	**0,145**	0,30	0,30	48 %
SV11	Stěna 300	20,0	EXT	4,3	**1,835**	0,30	0,30	612 %
SV12	Stěna 250+50 EPS	20,0	EXT	29,6	**0,250**	0,30	0,30	83 %
STŘECHY				**102,5**				
ST1	Střecha plochá	20,0	EXT	29,0	**0,146**	0,24	0,24	61 %
ST2	Střecha šikmá	20,0	EXT	29,6	**0,126**	0,24	0,24	53 %
ST3	Střecha šikmá	20,0	EXT	33,2	**0,126**	0,24	0,24	53 %
KS1	Střecha šikmá	20,0	EXT	10,9	**0,126**	0,24	0,24	53 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				**1,0**				
PO1	Strop vstup	20,0	EXT	1,0	**0,155**	0,24	0,24	65 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**115,1**				
PZ1	Podlaha 70 PIR	20,0	ZEM	65,5	**0,288**	0,45	0,45	64 %
PZ2	Podlaha 130 EPS	20,0	ZEM	26,8	**0,272**	0,45	0,45	60 %
PZ3	Podlaha 500 EPS	20,0	ZEM	11,0	**0,074**	0,45	0,45	16 %
PZ4	Stěna sklep 650	20,0	ZEM	11,8	**1,062**	0,45	0,45	236 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**47,9**				
VO1	1.4*2.1	20,0	EXT	5,9	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO2	dv.0.9*2	20,0	EXT	3,6	**1,100**	1,70	1,70	65 %
VO3	2*2	20,0	EXT	4,0	**0,900**	1,50	1,50	60 %
VO4	0.8*0.4	20,0	EXT	0,6	**0,900**	1,50	1,50	60 %

(pokračování)

(pokračování)

VO5	0.75*1.25	20,0	EXT	4,7	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO6	dv 1.05*2.4	20,0	EXT	2,5	**1,100**	**1,70**	**1,70**	65 %
VO7	dv 0.95*3.2	20,0	EXT	3,0	**1,100**	**1,70**	**1,70**	65 %
VO8	1*1.7	20,0	EXT	3,4	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO9	2.3*2	20,0	EXT	4,6	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO10	0.95*1.75	20,0	EXT	6,7	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO11	1.5*1	20,0	EXT	3,0	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO12	2.3*2.15	20,0	EXT	5,0	**0,900**	**1,50**	**1,50**	60 %
VO13	st 0.8*1.2	20,0	EXT	1,0	**1,100**	**1,40**	**1,40**	79 %

TEPELNÉ VAZBY				
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.				
Vliv tepelných vazeb	**0,020**		**0,020**	100 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Plyn kotel	15,0	zemní plyn	18,9	103,0	-	87,0	83,0	100,0 %
									14,1

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m^3/hod	m^3/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m^3	%
VT1	Rekuperace	264,3	264,3	1,8	100,0	60,0	2750,0	100,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
TV1	TUV zásobník	5,0	elektřina	5,0	99,0	-	77,3	73,0	100,0 %
									3,8

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	RD Řečkovice		359,0	75,0	0,86	1,00	1,00	0,55

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**§ 6 odst. 2 písm. b)**	**Splněno:**	**ANO**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	359,0	56	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,41	0,41	**ANO**

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	77	108	**ANO**

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2025.0
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Název stavby:	Stavební úpravy RD Řečkovice - změna stavby	**Stupeň PD:**	DSP
Stavebník:	DUGY s.r.o.	**IČ:**	28308484
Generální projektant:	Ing. Ondřej Matys	**IČ:**	00947229
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Jirsík	**Č. autorizace:**	1002144

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	ENERGO-DIALOG s.r.o.	**Číslo oprávnění:**	1939
Telefon:	776 034 813 (603 916 479)	**E-mail:**	smolka@energo-dialog.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	Ing. Radim Smolka Ph.D.	**Číslo oprávnění:**	1060

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:		**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	21.05.2025		
Platnost průkazu do:	21.05.2035		