

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Baarova 1510

PSČ, obec: 397 01 Písek

K.ú., parcelní č.: Písek, 2362


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 828,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 160,6 (62 %)
- Tuhá fosilní paliva - 56,0 (22 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 41,8 (16 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,25 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	177 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	312 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	282 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Václav Nejedlý, Budovatelská 1896, 397 01 Písek

Osvědčení č.: 0747

Kontakt: vnejedly@cbbox.cz

Ev. č. průkazu: 563920.0

Vyhotoveno dne: 30.1.2024

Podpis:

