

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Velké náměstí 2

PSČ, obec: 39701, Písek

K.ú., parcelní č.: Písek [720755], 2/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2660,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 47

Velmi
úsporná

B

← 71

Úsporná

C

← 94

Méně úsporná

D

← 136

Nehospodárná

E

← 177

Velmi
nehospodárná

F

← 218

Mimořádně
nehospodárná

G

E
147


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 288,4 (76 %)
Elektřina - 89,6 (24 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,75 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

95 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

142 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

120 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

15 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michal Albrecht

Osvědčení č.: 0442

Kontakt: albrecht.tzb@gmail.com

Ev. č. průkazu: 674335.0

Vyhotoveno dne: 23.12.2024

Podpis: