

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Šimůnkova 1606/15

PSČ, obec: 182 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Kobylisy [730475], 2621/72

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3012,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

56

Velmi
úsporná

B

84

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

259

Mimořádně
nehospodárná

G

C
112


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 156,5 (51 %)
- Zemní plyn - 125,1 (40 %)
- Elektřina - 27,4 (9 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,62 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

103 kWh/(m².rok) **D**



Vytápění

68 kWh/(m².rok) **D**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

29 kWh/(m².rok) **D**



Osvětlení

6 kWh/(m².rok) **D**

Energetický specialista: Ing. Tomáš Peterka
Osvědčení č.: 1700
Kontakt: tom.peterka@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 646825.1
Vyhотовeno dne: 23.10.2024
Podpis: