

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Harantova, 1725,1726,1727
PSČ, místo: 397 01, Písek
K.ú., parcelní č.: Písek (720755), st.2954/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3307

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 172.8
elektřina: 7.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	36.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	54.4 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	46.3 kWh/(m²·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m²·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.31 kWh/(m²·rok)	A
	Osvětlení	1.80 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.
Osvědčení č.: 1905
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 703945
Vyhотовeno dne: 12.03.2025
Podpis: