

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Karla IV. 104/2
PSČ, obec: 370 01 České Budějovice
K.ú., parcelní č.: 612919, 118
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1151,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 220,8 (67 %)
Zemní plyn - 108,6 (33 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,97 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	122 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	286 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	167 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	113 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

Osvědčení č.: 0458

Kontakt:

energetické hodnocení budov
IC 72000-010-BIC 029010041248
U Rybníka 888/3, 370 01 České Budějovice
info@prukaznemovitosti.cz
www.prukaznemovitosti.cz
TEL: +420 318 306 354

Ev. č. průkazu: 546920-0

Vyhotoveno dne: 21.11.2023

Podpis:

