

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tř. Přátelství 2381

PSC, obec: 39701 Písek

K.ú., parcelní č.: Písek, 5164


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1664,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 82,7 (94 %)
- Elektřina - 4,9 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,29 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	53 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Vytápění	33 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Václav Nejedlý, Budovatelská 1896, 397 01 Písek

Osvědčení č.: 0747

Kontakt: vnejedly@cbox.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 12.10.2023

Podpis: