

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY						
Typ budovy:		Bytový dům			Hodnocení obálky budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):		Korunní, 810 10100, Praha				
Katastrální území:		727164				
Parcelní číslo:		3093/1				
Celková podlahová plocha $A_c = 37726,56$ [m <sup>2</sup> ]					stávající	doporučení
CI	velmi úsporná				0,64	
		0,50				
		0,75				
		1,00				
		1,50				
		2,00				
		2,50				
	mimořádně neekonomická					
KLASIFIKACE					B	-
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ [W/(m <sup>2</sup> K)] $U_{em} = H_T/A$					0,34	-
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,n}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]					0,53	-
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$						
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,27	0,40	0,53	0,80	1,06	1,33
Platnost štítku do:	Datum:			31.07.2014		
platnost štítku není omezena, pouze podmíněna změnou objektu	Jméno a příjmení:			Ing. Ctibor Hůlka		