

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Černomořská 384/9, k.ú. 732257,**  
**p.č. 189**  
PSC, místo: **101 00, Praha**  
Typ budovy: **Bytový dům**  
Plocha obálky budovy: **1657** m<sup>2</sup>  
Objemový faktor tvaru A/V: **0.28** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
Celková energeticky vztažná plocha: **1918.4** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**217.9**

**653.7**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOPOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■elektrická energie: 217.9

ATELIER DEK 1001  
Dekprojekt s.r.o.  
Třaskávká 10/257  
108 00 Praha 10 - Malešice  
DIČ: CZ699000797

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						32.7	5.0
D		74.5	74.1				
E							
F	0.90	0.89					
G							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>143.0</b>	<b>2.6</b>			<b>62.8</b>	<b>9.7</b>

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka

Kontakt: +420 234 054 284 / ctibor.hulka@dek-cz.com

Osvědčení č.: 269  
Vyhотовeno dne: 18. 12. 2019  
Podpis: C. osvědčení 269