PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pacovská 961/7

PSČ, obec: 140 00 Praha

K.ú., parcelní č.: 727598, 1244/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **2566,7 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,32 W/(m².K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	98 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	176 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	128 kWh/(m².rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	17 kWh/(m².rok)	F
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Tomáš Marek

Osvědčení č.: 1003

Kontakt: ing.t.marek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 825021

Vyhotoveno dne: 06.03.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha	**Část obce:**	
Ulice:	Pacovská	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	961/7
Katastrální území:	727598	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1244/1	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1956	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům se 6 nadzemními podlaími a jedním podzemním.
V 1NP je z větší části restaurace s kuchyní.
Objekt je vytápěn novými plynovými kotli na zemní plyn. Teplá voda je připravovaná v nepřímotopném zásobníku o objemu 380 litrů.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	8569,6
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	2170,2
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,25
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	2566,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	25,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Byty	Složena z více podzón:	☒	☐	20,0	2027,9
Z1.1	Byty	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	1945,8
Z1.2	Byt 1NP	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	82,2
Z2	Chodba	Složena z více podzón:	☒	☐	16,0	231,2
Z2.1	Chodba	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	181,0
Z2.2	Chodba 1NP	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	50,2
Z3	Restaurace	Složena z více podzón:	☒	☐	20,0	307,5
Z3.1	Jídelna	Vlastní profil (Restaurace)	-	-	20,0	175,3
Z3.2	Jídelna WC	Ubyt.zařízení - restaurace	-	-	20,0	14,9

(pokračování)

(pokračování)

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z3.3	Kuchyně	Vlastní profil (Kuchyně)	-	-	20,0	50,9
Z3.4	Chodba	Ubyt.zařízení - chodby, komunikace	-	-	20,0	54,3
Z3.5	Kancel	Ubyt.zařízení - chodby, komunikace	-	-	20,0	12,1

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	72,3 %	-	-	-	13,7 %	-	-	86,0 %
	327,38	**-**	**-**	**-**	**61,89**	**-**	**-**	**389,28**
Elektřina	0,2 %	-	9,8 %	-	-	4,1 %	-	14,0 %
	0,69	**-**	**44,19**	**-**	**-**	**18,63**	**-**	**63,50**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	72,5 %	-	9,8 %	-	13,7 %	4,1 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok	128	-	17	-	24	7	0	176
MWh/rok	**328,07**	**-**	**44,19**	**-**	**61,89**	**18,63**	**0,00**	**452,78**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele



C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	62,6 %	-	-	-	11,8 %	-	-	74,5 %
		327,38	**-**	**-**	**-**	**61,89**	**-**	**-**	**389,28**
Elektřina	**2,1**	0,3 %	-	17,8 %	-	-	7,5 %	-	25,5 %
		1,45	**-**	**92,80**	**-**	**-**	**39,11**	**-**	**133,36**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		62,9 %	-	17,8 %	-	11,8 %	7,5 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		128	-	36	-	24	15	-	204
MWh/rok		**328,83**	**-**	**92,80**	**-**	**61,89**	**39,11**	**-**	**522,63**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele



D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**79,38**	**63,74**	**55,62**	**25,75**	**16,64**	**11,27**	**9,98**	**10,59**	**15,49**	**34,83**	**56,08**	**73,42**
Zemní plyn	73,32	58,50	50,17	20,79	11,77	6,71	5,26	5,64	10,38	29,14	50,27	67,33
Elektřina	6,06	5,24	5,45	4,96	4,87	4,56	4,71	4,94	5,11	5,69	5,81	6,10

Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**79,38**	**63,74**	**55,62**	**25,75**	**16,64**	**11,27**	**9,98**	**10,59**	**15,49**	**34,83**	**56,08**	**73,42**
Vytápění	68,17	53,84	45,01	15,76	6,54	1,63	0,01	0,39	5,32	23,97	45,27	62,17
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	3,75	3,39	3,75	3,63	3,75	3,63	3,75	3,75	3,63	3,75	3,63	3,75
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	5,26	4,75	5,26	5,09	5,26	5,09	5,26	5,26	5,09	5,26	5,09	5,26
Osvětlení	2,20	1,76	1,61	1,27	1,08	0,92	0,96	1,19	1,45	1,86	2,09	2,24
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	253,340	Solární zisky	MWh/rok	33,701
Větrání		114,526	Vnitřní zisky - lidé		22,861
Netěsnosti obálky - infiltrace		5,465	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		66,483
Celkem		373,331	Celkem		123,045

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	250,286	kWh/m^2.rok	98

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	**Název**	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**952,0**				
SV1	OS 300	20,0	EXT	943,8	**1,7**	0,30	0,30	567 %
SV2	OS 300	16,0	EXT	8,2	**1,7**	0,40	0,40	425 %
STŘECHY				**445,6**				
ST1	Strop	20,0	EXT	5,8	**1,4**	0,24	0,24	583 %
ST2	Střecha	20,0	EXT	344,7	**0,80**	0,24	0,24	333 %
ST3	Střecha	16,0	EXT	36,2	**0,80**	0,32	0,32	250 %
ST4	Strop 5NP	20,0	EXT	58,9	**1,4**	0,24	0,24	583 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				**3,2**				
PO1	Strop nad venk. prostorem	20,0	EXT	3,2	**1,4**	0,24	0,24	583 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**445,7**				
KN1	Podlaha nad 1.PP	20,0	NEVYT	395,4	**2,1**	0,95	0,95	221 %
KN2	Podlaha nad 1.PP	16,0	NEVYT	50,2	**2,1**	1,3	1,3	166 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**323,8**				
VO1	o restaurace	20,0	EXT	35,6	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO2	D restaurace	20,0	EXT	5,4	**2,8**	1,7	1,6	170 %
VO3	D BD	16,0	EXT	7,3	**3,5**	2,3	2,2	159 %
VO4	D BD dvur	16,0	EXT	3,0	**2,1**	2,3	2,2	96 %
VO5	D BD dvur	20,0	EXT	3,0	**2,1**	1,7	1,6	128 %
VO6	o restaurace dvur 750x1500	20,0	EXT	2,3	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO7	o restaurace dvur 2000x1700	20,0	EXT	3,4	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO8	o restaurace dvur 650x1500	20,0	EXT	1,0	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO9	o bd 1900x1500	20,0	EXT	20,0	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO10	o bd 2000x1700	20,0	EXT	20,4	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO11	o 750x1200	20,0	EXT	3,6	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO12	o 2000x1500	20,0	EXT	24,0	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO13	o 1200x1500	20,0	EXT	27,0	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO14	o 1350x1500	20,0	EXT	62,8	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO15	BD 900	20,0	EXT	8,3	**1,6**	1,5	1,5	107 %
VO16	BD 800	20,0	EXT	38,6	**1,6**	1,5	1,5	107 %

(pokračování)

(pokračování)

VO17	o 500x1500	20,0	EXT	31,5	**1,4**	**1,5**	**1,5**	93 %
VO18	o 1200x2200	20,0	EXT	2,6	**1,4**	**1,5**	**1,5**	93 %
VO19	o 1200x20100	16,0	EXT	24,1	**1,4**	**2,0**	**2,0**	70 %

TEPELNÉ VAZBY				
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.				
Vliv tepelných vazeb	**0,060**		**0,020**	300 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Plynová kotelna	165,0	zemní plyn	327,4	97,0	-	89,6	88,0	100,0 %
									250,3

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m^3/hod	m^3/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m^3	%
VT1	Větrání kuchyně	5900,0	5021,1	44,2	57,3	60,0	6000,0	81,3

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Plynová kotelna	165,0	zemní plyn	61,9	97,0	-	75,7	870,2	100,0 %
									45,5

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Byty	Smíšené	2027,9	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Chodba	Smíšené	231,2	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS3	Restaurace	Smíšené	307,5	174,9	1,10	1,00	1,00	0,54

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení střechy a obvodové stěny.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Neřešeno
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Neřešeno

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na střechu objektu
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Nevhodné
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Nenapojeno, ZP je ekonomičtější.
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Neřešitelné

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Instalace FVE na střechu objektu Zateplení střechy a obvodové stěny.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	115	176	204	
	295,8	**452,8**	**522,6**	
Soubor navržených opatření	56	99	109	
	142,9	**254,0**	**280,6**	
Dosažená úspora energie	59	77	95	
	152,9	**198,8**	**242,0**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	2027,9	40	3,0
	Z2: obytná	231,2	40	3,0
	Z3: jiná než obytná	307,5	40	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	1,32	0,52	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	176	99	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	204	113	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.0 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Tomáš Marek	**Číslo oprávnění:**	1003
Telefon:	702133442	**E-mail:**	ing.t.marek@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	825021	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	06.03.2026		
Platnost průkazu do:	06.03.2036		

