PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komořanská, parc. 3255/13
PSČ, místo: 143 00, Praha 12
K.ú., parcelní č.: Modřany (728616), 3255/13
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 10089 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38	W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	31.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	64.5	kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	38.5	kWh/(m²·rok)	B
Chlazení			-
Nucené větrání	1.99	kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	21.6	kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	2.36	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: info@atelier-dek.cz

Ev. č. průkazu: 564519.3
Vyhotoveno dne: 03.07.2024
Podpis: