

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mičurínova, 1750 / 5

PSČ, místo: 66902, Znojmo

K.ú., parcelní č.: Znojmo-město (793418), 2912/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1907 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 237.3
■ elektřina: 3.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m²·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.4 kWh/(m²·rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	78.5 kWh/(m²·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.02 kWh/(m²·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	45.9 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	1.97 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Luděk Novotný

Osvědčení č.: 1739

Kontakt: ludano@me.com



Ev. č. průkazu: 775316.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2025

Podpis: