

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Komenského, 4847 / 15
PSČ, místo: 46601, Jablonec nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Jablonec nad Nisou (655970), St. 23/5
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 2021 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 204.1
elektřina: 7.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	68.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	105 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	87.9 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	0.76 kWh/(m ² ·rok)	D
Nucené větrání	0.08 kWh/(m ² ·rok)	G
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	13.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.78 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bontech.cz

Ev. č. průkazu: 703154.0

Vyhotoveno dne: 17.03.2025

Podpis:

Plánička Jiří